

/6/
ZP.262.30.2020

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1843) Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść zapytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonych przez Wykonawców w postępowaniu pn. **„Remont drogi powiatowej Nr 1468N relacji Butryny-Purda, od km 0+020 do km 0+120”**, i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że droga powiatowa przewidziana do remontu w ramach w/w zadania przetargowego jest drogą o kategorii ruchu KR 1-2.

Droga przeznaczona do remontu jest drogą o kategorii ruchu KR 2-3

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że pobocze ma zostać wykonane z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm C50/30 z destruktem z frezowania istniejącej nawierzchni. Jeśli tak, to prosimy o załączenie SST dotyczącej w/w zakresu oraz wskazanie proporcji składu mieszanki kruszywa i destruktu.

Do wykonania utwardzonego kruszywem łamanym pobocza należy użyć destruktu z frezowania oraz kruszywa w proporcji 50/50.

Zamawiający dołączył SST dotyczące wykonywania poboczy utwardzonych kruszywem łamanym

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie zakresu stosowania SST D-04.04.00 oraz D-04.04.02.

Przedmiotowe specyfikacje techniczne zostały dołączone omyłkowo.

Pytanie 4.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie pozycji kosztorysowej zawierającej wykonanie pomiarów oraz dokumentacji geodezyjnej.

Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowy odcinek podlega remontowi, Zamawiający nie przewiduje wykonywania pomiarów oraz dokumentacji geodezyjnej.

Pytanie 5.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wyrównanie istniejącej podbudowy należy wykonać mieszanką mineralno – asfaltową spełniającą te same wymagania co mieszanka przeznaczona do wykonania warstwy wiążącej zgodnie z SST D-05.03.05b. Jeśli nie, to zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie SST dotyczącej w/w zakresu robót.

Do wyrównania istniejącej podbudowy należy użyć tej samej mieszanki mineralno – asfaltowej - AC11W zgodnie z SST D-05.03.05b.

Pytanie 6.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono występowanie zjazdu indywidualnego z kostki brukowej, który jest na poziomie istniejącej nawierzchni. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy

w ramach w/w zadania przetargowego należy podnieść istniejący zjazd do poziomu projektowej niwelety drogi? Jeśli tak, to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej uwzględniającej w/w zakres.

W pozycji nr 2 kosztorysu ofertowego omyłkowo wpisano frezowanie na grubość 3 cm. Prawidłowa grubość frezowania nawierzchni wynosi 6 cm. W takim wypadku zjazd nie podlega przebudowie.

Pytanie 7.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że szerokość istniejącej drogi wynosi od 4,00 m do 4,30 m. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadaniach przetargowego należy wykonać poszerzenia do szerokości 5,00 m wskazanej w kosztorysie ofertowym? Jeśli tak, to prosimy o załączenie przekroju przez konstrukcję poszerzenia oraz dodanie pozycji kosztorysowej uwzględniającej powyższy zakres robót.

Zamawiający nie przewiduje poszerzenia drogi. Droga ta w związku z wykruszeniem krawędzi drogi i jej zawężeniem przeznaczona została do remontu. Szerokość drogi 5.00m o pochyleniu poprzecznym jezdni – 2 % spadek daszkowy.

Pytanie 8.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać oznakowanie poziome lub ustawić nowe znaki pionowe?

Zamawiający nie przewidział wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

Pytanie 9.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy materiał uzyskany w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej jest własnością wykonawcy?

Materiały powstałe w wyniku remontu, które nie zostaną ponownie użyte do wbudowania na remontowanym odcinku drogi a będą się nadawać do ponownego użycia i w myśl obowiązujących przepisów nie będą odpadami, stanowią własność Zamawiającego. Każdorazowo zamawiający zadecyduje o ich przydatności. Pozostałe materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie

Pytanie 10.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie projektowanego spadku poprzecznego drogi na remontowanym odcinku.

Należy odtworzyć poprzeczny spadek drogi, tj. spadek daszkowy 2%.

Udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843) zawiadamia o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pn. **„Remont drogi powiatowej Nr 1468N relacji Butryny-Purda, od km 0+020 do km 0+120”**

Modyfikacja SIWZ obejmuje:

- I. Zmianę w kosztorysie ofertowym** – Załącznik Nr 1a do SIWZ (kosztorys ofertowy) po zmianach, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.

- II. Dołączenie do dokumentacji przetargowej specyfikacji technicznej: SST pobocza, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego pisma.**
- III. Zmianę Rozdziału XI SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert, ustęp 12, który otrzymuje brzmienie:**
- „12. Wykonawca powinien opakować ofertę zgodnie z następującymi zasadami:
- oferta powinna być opakowana w nieprzejrzystą kopertą, zawierającą pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowaną na Zamawiającego, z napisem:
Postępowanie Nr ZP.262.30.2020 pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1468N relacji Butryny-Purda, od km 0+020 do km 0+120” oraz: „Nie otwierać przed dniem 24 sierpnia 2020 do godz. 09:45”.
- IV. Rozdział XII Miejsce i termin składania ofert ustęp 1, który otrzymuje brzmienie:**
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. **Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, do 24.08.2020r. do godz. 09:00, w pokoju nr 407 (sekretariat).**”
- V. Rozdział XII Miejsce i termin składania ofert ustęp 3, który otrzymuje brzmienie:**
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.08.2020r. o godz. 09:45**, w pokoju nr 403.”

Załączniki do pisma:

1. Kosztorys ofertowy po zmianach
2. SST pobocza

Dokonana modyfikacja SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

DYREKTOR

Dariusz Jasiński