

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE SEPARATORÓW, ODSTOJNIKÓW SZLAMU ORAZ STUDNI CHŁONNYCH

Zamawiający:

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3; 10-429 Olsztyn
tel. 089 535 66 30; fax 089 535 66 40
psd@powiat-olsztynski.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów separatorów i współpracujących z nimi osadników, odstojników szlamu i ropopochodnych oraz studni chłonnych .

2. Wykaz separatorów i osadników:

1. Różnowo – 1 kpl – w ciągu drogi powiatowej 1430N – pojemność 5,51m³
2. Nikielkowo – 2kpl – w ciągu drogi powiatowej 1448N – pojemność 5,31m³
3. Łęgajny – 1kpl – w ciągu drogi powiatowej 1448N – pojemność 2,66m³
4. Barczewo – 2kpl – w ciągu drogi powiatowej 1430N – pojemność 11,30m³
5. Sapuny – 1kpl – w ciągu drogi powiatowej 1467N – pojemność 5,30m³
6. Bartąg – 1kpl + studz – w ciągu drogi powiatowej 1374N – pojemność 7,74m³+1,0m³
7. Tłokowo – 2 kpl – w ciągu drogi powiatowej 1422N – pojemność 12,00m³
8. Ostrzeszewo – 2kpl – w ciągu drogi powiatowej 1464N – pojemność 12,00m³
9. Biesowo – 1kpl + studzienka w kolektorze – w ciągu drogi powiatowej 1487N – pojemność 2,25m³ + 0,5m³
10. Tuławki – 5kpl – w ciągu drogi powiatowej 1449N – pojemność 9,35m³
11. Ruś – 1kpl – w ciągu drogi powiatowej nr 1372N – pojemność 2,00 m³

Dla ww. urządzeń należy wykonać dwukrotnie przegląd wraz z jednokrotnym czyszczeniem.
Po raz pierwszy do 30 kwietnia 2024r. i po raz drugi do 30 października 2024r.

3. Wykaz studni chłonnych:

1. Szalstry – studnia chłonna o głębokości 1,5 m oraz średnicy 1m – 1411N
2. Rudziska - studnia chłonna o głębokości 1,5 m oraz średnicy 1m – 1507N
3. Kolno – studnia chłonna o głębokości 1,5 m oraz średnicy 1m – 1507N

Dla ww. studni chłonnych należy wykonać jednokrotne czyszczenie w terminie do 30listopada 2024r.

4. Wykaz separatorów koalescencyjnych:

1. Bartąg – 1kpl- w ciągu drogi powiatowej nr 1372N (skrzyżowanie ul. Bartąskiej z ul. Stawigudzką) – pojemność 2,00 m³.

Należy przeprowadzić dwukrotny przegląd wraz z dwoma czyszczeniami separatora koalescencyjnego. Pierwsze czyszczenie z przeglądem w terminie do 15 kwietnia 2024r.,

Drugie czyszczenie z przeglądem w terminie do 30 września 2024r.

Z ww. czynności należy przedłożyć zamawiającemu uzupełnioną kartę kontroli separatora (karta w załączeniu OPZ).

Ponadto przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czyszczeniu kanalizacji deszczowej oraz studzienek wpustów ulicznych przy użyciu WUKO.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonywanie wszystkich niezbędnych prac dla właściwego utrzymania dobrego stanu technicznego kanalizacji deszczowej,
- czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,
- sprawdzenie drożności kanału deszczowego, do którego włączone są wpusty deszczowe.

5. Zakres wykonania oczyszczenia obejmuje wykonanie następujących prac:

1. oczyszczenie urządzenia
2. odbiór i utylizację odpadów
3. dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną,
4. ocenę stanu technicznego włączów,
5. kontrolę drożności przepływu (wlot-wylot) w separatorach, osadnikach i zbiornikach retencyjnych,

6. całkowite opróżnienie osadników, separatorów i zbiorników retencyjnych,
7. czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia (w szczególności usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, odpadów, itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia),
8. czyszczenie mat filtracyjnych,
9. czyszczenie/udrożnienie regulatorów przepływu,
10. kontrola stanu technicznego i konserwacja elementów składowych separatorów i zbiorników retencyjnych (regulatorów przepływu),
11. napełnienie separatorów czystą wodą zapewnioną we własnym zakresie przez Wykonawcę,
12. transport odpadów na miejsce ich unieszkodliwiania i utylizacji zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska,
13. uporządkowanie terenu wokół separatora i osadnika,
14. dokonanie wpisów z przeprowadzonych czynności do „Książek eksploatacji separatorów”,
15. zgłoszenie na piśmie wykrytych awarii i usterek elementów separatorów i zbiorników retencyjnych,
16. sporządzenie i przekazanie dokumentacji fotograficznej urządzeń (przed wykonaniem usługi, po wyczyszczeniu przed zalaniem wodą),
17. dokonanie pomiaru wysokości osadów zalegających w urządzeniach przed czyszczeniem wraz z wpisem do „Książek eksploatacji separatorów”,
18. sporządzenie protokołu z czyszczenia urządzeń,
19. dostarczenie protokołu przekazania odpadów do utylizacji.

Oferty proszę składać do dnia **15 marca 2024r roku do godz. 10.00** na adres mailowy : psd@powiat-olsztynski.pl i jednocześnie orlowski.j_psd@powiat-olsztynski.pl , faxem 089 535 66 40 bądź osobiście do siedziby PSD w Olsztynie ul. Cementowa 3

Sporządził:

~~SPECJALISTA~~
Jarosław Orłowski

Sprawdził:

Sy/ke

Zatwierdził:

DYREKTOR
Dariusz Jasiński