

## ZAPYTANIE OFERTOWE

NA

### PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE SEPARATORÓW, ODSTOJNIKÓW SZLAMU ORAZ STUDNI CHŁONNYCH

#### **Zamawiający:**

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie  
ul. Cementowa 3; 10-429 Olsztyn  
tel. 089 535 66 30; fax 089 535 66 40  
psd@powiat-olsztynski.pl

#### **1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów separatorów i współpracujących z nimi osadników (14 kpl.) oraz odstożników szlamu i ropopochodnych (5kpl.). Przegląd należy wykonać dwukrotnie. Po raz pierwszy do 15 kwietnia 2023r. i po raz drugi do 30 października 2023r. Ponadto przedmiotem zamówienia jest również jednokrotne czyszczenie separatorów i współpracujących z nimi osadników (14 kpl.) oraz odstożników szlamu i ropopochodnych (5kpl) a także 3-ech studni chłonnych w terminie do 30 października 2023r.

#### **2. Wykaz urządzeń do wykonania przeglądu i oczyszczenia:**

1. Różnowo – 1 kpl – w ciągu drogi powiatowej 1430N – pojemność 5,51m<sup>3</sup>
2. Nikielkowo – 2kpl – w ciągu drogi powiatowej 1448N – pojemność 5,31m<sup>3</sup>
3. Łęgajny – 1kpl – w ciągu drogi powiatowej 1448N – pojemność 2,66m<sup>3</sup>
4. Barczewo – 2kpl – w ciągu drogi powiatowej 1430N – pojemność 11,30m<sup>3</sup>
5. Sapuny – 1kpl – w ciągu drogi powiatowej 1467N – pojemność 5,30m<sup>3</sup>
6. Bartąg – 1kpl + studz – w ciągu drogi powiatowej 1374N – pojemność 7,74m<sup>3</sup>+1,0m<sup>3</sup>
7. Tłokowo – 2 kpl – w ciągu drogi powiatowej 1422N – pojemność 12,00m<sup>3</sup>
8. Ostrzeszewo – 2kpl – w ciągu drogi powiatowej 1464N – pojemność 12,00m<sup>3</sup>
9. Biesowo – 1kpl + studzienka w kolektorze – w ciągu drogi powiatowej 1487N – pojemność 2,25m<sup>3</sup> + 0,5m<sup>3</sup>
10. Tuławki – 5kpl – w ciągu drogi powiatowej 1449N – pojemność 9,35m<sup>3</sup>
11. Ruś – 1kpl – w ciągu drogi powiatowej nr 1372N – pojemność 2,00 m<sup>3</sup>

#### **3. Wykaz urządzeń do oczyszczenia:**

1. Szałstry – studnia chłonna o głębokości 1,5 m oraz średnicy 1m – 1411N
2. Rudziska - studnia chłonna o głębokości 1,5 m oraz średnicy 1m – 1507N
3. Kolno – studnia chłonna o głębokości 1,5 m oraz średnicy 1m – 1507N

Ponadto przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czyszczeniu kanalizacji deszczowej oraz studzienek wpustów ulicznych przy użyciu WUKO.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonywanie wszystkich niezbędnych prac dla właściwego utrzymania dobrego stanu technicznego kanalizacji deszczowej,
- czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,
- sprawdzenie drożności kanału deszczowego, do którego włączone są wpusty deszczowe.

**4. Zakres wykonania oczyszczenia obejmuje wykonanie następujących prac:**

1. oczyszczenie urządzenia
2. odbiór i utylizację odpadów
3. dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną,
4. ocenę stanu technicznego włączów,
5. kontrolę drożności przepływu (wlot-wylot) w separatorach, osadnikach i zbiornikach retencyjnych,
6. całkowite opróżnienie osadników, separatorów i zbiorników retencyjnych,
7. czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia (w szczególności usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, odpadów, itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia),
8. czyszczenie mat filtracyjnych,
9. czyszczenie/udrożnienie regulatorów przepływu,
10. kontrola stanu technicznego i konserwacja elementów składowych separatorów i zbiorników retencyjnych (regulatorów przepływu),
11. napełnienie separatorów czystą wodą zapewnioną we własnym zakresie przez Wykonawcę,
12. transport odpadów na miejsce ich unieszkodliwiania i utylizacji zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska,
13. uporządkowanie terenu wokół separatora i osadnika,
14. dokonanie wpisów z przeprowadzonych czynności do „Książek eksploatacji separatorów”,
15. zgłoszenie na piśmie wykrytych awarii i usterek elementów separatorów i zbiorników retencyjnych,
16. sporządzenie i przekazanie dokumentacji fotograficznej urządzeń (przed wykonaniem usługi, po wyczyszczeniu przed zalaniem wodą),
17. dokonanie pomiaru wysokości osadów zalegających w urządzeniach przed czyszczeniem wraz z wpisem do „Książek eksploatacji separatorów”,
18. sporządzenie protokołu z czyszczenia urządzeń,
19. dostarczenie protokołu przekazania odpadów do utylizacji.

Oferty proszę składać do dnia **24 lutego 2023r roku do godz. 10.00** na adres mailowy : [psd@powiat-olsztynski.pl](mailto:psd@powiat-olsztynski.pl) i jednocześnie [orlowski.j\\_psd@powiat-olsztynski.pl](mailto:orlowski.j_psd@powiat-olsztynski.pl) , faxem 089 535 66 40 bądź osobiście do siedziby PSD w Olsztynie ul. Cementowa 3

Sporządził:

  
SPENIAŁYSTA  
Jarosław Orłowski

Sprawdził:



Zatwierdził:

  
DYREKTOR  
Dariusz Jasiński